

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении

п. Ясногорск

«30» сентября 2022 г.

И.о. прокурора Оловяннинского района, советник юстиции Н.О. Дьяков, рассмотрев материалы проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГУСО КЦСОН «Ясногорский»,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района с 7 по 8 сентября 2022 г. совместно с специалистом Борзинского, Оловяннинского района и г. Борзя по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГУСО КЦСОН «Ясногорский» (далее по тексту учреждение), расположенном по адресу: Забайкальский край, п. Ясногорск, ул. Мира. 13 и ул. Ононская, 18. По результатам проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

В соответствии с п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту Правила) руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного

водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 3 Правил лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

В соответствии с п.13 Правил при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

В нарушение указанных требований по адресу: п. Ясногорск, ул. Мира, 13 и ул. Ононская, 18 проверяемым лицом не организовано проведение проверки в части водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. У ответственного за противопожарную безопасность Лесниковой О.В. истёк срок действия удостоверения по пожарно-техническому минимуму, необходимо повторное прохождение обучения мерам пожарной безопасности.

Проверяемым лицом не представлен акт выполненных работ огнезащитной обработке (пропитки) материалов, изделий и конструкций чердачных помещений.

В гаражном боксе отсутствуют пожарные извещатели (датчики) АУПС — это (автоматическая система пожарной сигнализации).

(Основание ст. 4., ст. 83, ст. 84 №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б); насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток;

- тамбуров и тамбур-шлюзов;

- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

В соответствии с п. 3.3 Устава ГУСО КЦСОН «Ясногорский» одним из основных направлений деятельности учреждения является предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально — опасном положении или трудной жизненной ситуации, осуществление стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Проверкой установлено, что учреждением не созданы безопасные условия проживания в соответствии с установленными нормами пожарной безопасности, обеспечивающими жизнь и здоровье граждан.

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края от 20.08.2021 № 294 - л.с. обязанности директора ГУСО КЦСОН «Ясногорский» возложены на Санданова Б.Р.

Таким образом, в действиях и.о. директора ГУСО КЦСОН «Ясногорский» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, т.е. нарушение требований пожарной безопасности.

Место совершения правонарушения — Забайкальский край, Оловянинский район, п. Ясногорск, ул. Мира. 13 и ул. Ононская. 18.

Время совершения правонарушения — 08.09.2022

Сведения о правонарушителе:

Наименование: Санданов Батор Раднаевич

Родившегося (-шейся): 06.11.1981

Место регистрации: п. Ясногорск, мкр. Степной, 1 кв. 76

Работающего (-щей): и.о. директора ГУСО КЦСОН «Ясногорский»
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 7609 № 4068459, выдан
Отделением УФМС России по Забайкальскому краю в п. Ясногорск 02.07.2009.

Русским языком, – владеет

В услугах переводчика – не нуждается

Смягчающие вину обстоятельства – подп. «а» п.1 ст. 4.2 КоАП РФ – раскаяние
лица, совершившего правонарушение

Отягчающие вину обстоятельства – не установлены

Иные сведения необходимые для разрешения дела – не установлены

В соответствии со статьей 23.34 КоАП РФ органы, осуществляющие
федеральный государственный пожарный надзор, рассматривают дела об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.4 КоАП
РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 25.11, 28.4 КоАП
РФ, статьями 22, 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», 26.09.2022 Санданову Б.Р. в порядке ст. 22 ФЗ «О прокуратуре
РФ» направлено уведомление о явке в прокуратуру района для вынесения
прокурором района 30.09.2022 постановления о возбуждении производства
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП
РФ. В прокуратуру района Санданов Б.Р. не явился, просил вынести
постановление без его участия, о чем представил заявление.

На основании ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ, в случае неявки физического
лица, или законного представителя физического лица, или законного
представителя юридического лица, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении, если они
извещены в установленном порядке, протокол об административном
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об
административном правонарушении направляется лицу, в отношении
которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного
протокола. В связи с чем, копия постановления направлена Санданову Б.Р. на
электронную почту.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении и.о. директора ГУСО
КЦСОН «Ясногорский» Санданова Батора Раднаевича.

2. Постановление с материалами проверки направить на рассмотрение в
отдел надзорной деятельности по Борзинскому, Оловяннинскому районам и
г. Борзя УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

И.о. прокурора района
советник юстиции

Н.О. Дьяков

В соответствии с ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ лицу, в отношении которого вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении разъясняются его права и обязанности:

- в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, в круг которых входят супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;

- лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность;

- лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника;

- лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу вправе выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

- дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения;

- по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица;

- копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления;

- постановление по делу об административном правонарушении, равно как и решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении, может быть обжаловано физическим лицом, или законным представителем юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении.

И.о. прокурора района
советник юстиции



Н.О. Дьяков